

Nummer	20-005012-PR05 (NW-C01-02-de-01)
Inhaber	INOTHERM d.o.o. Prigorica 98 1331 Dolenja vas Slowenien
Produkt	Einflügelige Außentür mit festem Seitenteil, nach innen öffnend
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: EXCLUSIV
Details	Hersteller INOTHERM d.o.o., - Dolenja vas; Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Außenmaß (B x H) 1600 x 2200 ; Schließzustand geschlossen, verschlossen und gesichert; Schwelle: Hersteller INOTHERM d.o.o., - Dolenja vas; Bezeichnung P 835; Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Mehrfachschloss: Hersteller KfV Karl Fliether GmbH, & Co. KG - Vellert; Bezeichnung AS 2600

Besonderheiten

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



Klasse: 4

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



Klasse: C4/B4

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse: 4A

ift Rosenheim

20.01.2021



Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung



Joachim Berkensträter, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen *)

Prüfbericht: 20-005012-PR05 PB-C01-02-de-

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 57F-D6717